

Ciudad Fernández, S.L.P., a DIA de MES del AÑO.

A quien corresponda:

Sirva la presente para notificar que se realizó prueba hidrostática de hermeticidad en campo a la línea de Drenaje Sanitario de la Obra que a continuación se describe:

Nombre de la Obra:

Contratista:

Localización:

Tramo: 0+000 a 0+29.95

Longitud del Tramo: 29.95 mts.

Diámetro de la Tubería: 12 pulgadas

El día jueves de del año en curso se realizó prueba hidrostática de hermeticidad en campo a tubería de Drenaje Sanitario de la obra arriba mencionada siendo el resultado **aprobatorio**. Motivo por el cual el Organismo Operador no tiene inconveniente de que se continúen con los trabajos de rellenos de zanja y Descargas domiciliarias de Drenaje Sanitario. Se anexa reporte fotográfico.

A t e n t a m e n t e

C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO
Director General
OOSAPA