PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Septiembre del 2021

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021
MATEHUALA
Una nueva historia.

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
01 de Septiembre del 2021	C. Plan de San Luis #301 "A" entre Francisco Villa y Francisco Zarco, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
01 de Septiembre del 2021	Boulevard Turístico con Austria, Col. Las Mercedes	Se atendió reporte de luminarias apagadas (superposte); se reactivo circuito, interruptor termomagnético disparado.	- - - - - - - - - -
01 de Septiembre del 2021	C. Calidra esquina Cerro Gordo, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	01 balastro 150w y 01 foco 150 w.v.s.
01 de Septiembre del 2021	C. Chihuahua #618 esquina Tlaxcala, Col. Republica	Lámpara apagada	01 foco 150 w.v.s. y 01 socket mogul
01 de Septiembre del 2021	C. Calidra #705, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	01 foco 70 w.v.s.
01 de Septiembre del 2021	C. Sinaloa #917, Col. Republica	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
01 de Septiembre del 2021	C. Monte Sinaí #510 entre Pasaje Vesubio e Hidalgo, Col. Colinas de la Paz	Se atendió reporte de luminaria apagada; se localizaron lineas de alimentacion dañadas	05 mts de cable #14
01 de Septiembre del 2021	C. San Juan Bautista #311, Col. Guadalupe	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
01 de Septiembre del 2021	C. Av. Filósofos, Col. Llano Azul	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
01 de Septiembre del 2021	C. Olivos #509 entre Carrt. Sacramento y Sabinos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	01 foco 150 w.v.s. y 01 acrílico
01 de Septiembre del 2021	C. Alfonso R. García #142 entre Jesús Yuren y Fernando Amilpa, Col. Fidel Velázquez	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s. y 01 acrílico
01 de Septiembre del 2021	C. Privada Plan de Ayala entre Francisco Villa y Mariano Mejía, Col. La Lagunita	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se reactivo circuito, interruptor termomagnético disparado.	- - - - - - - - - -
01 de Septiembre del 2021	C. Carlos Vivanco y Sacramento, Col. Concepción	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
01 de Septiembre del 2021	C. Arroyo #202 A entre Carlos Vivanco y Pról. Bravo, Col. Concepción	Lámpara apagada	01 foco 150 w.v.s.
01 de Septiembre del 2021	C. Río Colorado #212 entre San Miguel y Reforma, Col. Las Mitras	Lámpara prende y apaga	01 foco 70 w.v.s.
01 de Septiembre del 2021	C. Río Soto la Marina #113 A, Col. Las Mitras	Lámpara apagada	01 foco 70 w.v.s.
01 de Septiembre del 2021	C. Jesús Yuren esquina Plaza Flores Magón, Col. Fidel Velázquez	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s. y 01 acrílico
01 de Septiembre del 2021	Col. Concepción y Las Mitras	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	- - - - - - - - - -
02 de Septiembre del 2021	C. Xicoténcatl #809	se instalaron lineas de alimentacion electricas a luminarias acon falla por accidente vial	02 guardacabos 02 conectores de cuña y 15 mts neutranel 2+1 cal. 6
02 de Septiembre del 2021	C. Andador N. de la Vega entre Rigoberto Ochoa y Diego Rivera, Col. La Dichosa	Lámpara apagada	01 foco 250 w.v.s
02 de Septiembre del 2021	C. Culiacán esquina Tampico	Lámpara apagada	01 foco 70 w.v.s.
02 de Septiembre del 2021	Col. Rinconada Los Fresnos	Se cambio interruptor termomagnetico	01 interruptor termomagnetico 2*40amp.
02 de Septiembre del 2021	Comunidad El Carmen	Lámpara apagada	01 fotocelda 127v
02 de Septiembre del 2021	C. Bélgica #560 entre Lerdo de Tejada y Bolivia, Col. Las Mercedes	Lámpara prende y apaga	01 foco 250 w.v.s
02 de Septiembre del 2021	C. Río Nilo esquina Justo Sierra	Lámpara apagada	01 balastro 150w
02 de Septiembre del 2021	Comunidad de San Vicente, C. San Judas Tadeo y Guerrero	Lámpara apagada y Lámpara prende y apaga	01 balastro 250w y 01 foco 70 w.v.s.
02 de Septiembre del 2021	C. Pról. Méndez esquina Leona Vicario, Col. Providencia	Lámpara apagada	01 foco 70 w.v.s. y 01 acrílico
02 de Septiembre del 2021	C. Arroyo S/N entre La Paz y Carlos Vivanco, Col. La Concepción	Lámparas prenden y apagan	02 focos 150 w.v.s.
02 de Septiembre del 2021	Rastro Municipal	Se apoyó al departamento en la reparación de luminarias	01 foco 400 w.a.m. 02 focos 150 w.v.s. y 01 socket mogul
02 de Septiembre del 2021	C. Ocampo #213 entre Escobedo e Independencia, Col. Centro	Se atendió reporte de luminaria apagada; se revisa y se encuentra funcionando correctamente, se requiere poda de árbol	- - - - - - - - - -

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Septiembre del 2021

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021
MATEHUALA
Una nueva historia.

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
02 de Septiembre del 2021	C. Monte Pirineo #105, Col. Colinas de la Paz	Lámpara apagada	01 foco 100 w.v.s. 01 fotocelda 220v y 01 acrílico
02 de Septiembre del 2021	C. Privada Plan de Ayala, Col. La Lagunita	se realizo cambio de interruptor termomagnetico que se encontraba dañado.	02 pastillas termomagneticas 30 amp.
02 de Septiembre del 2021	C. Tomas Esteves casi esquina Bocanegra, Col. Centro	Lámpara apagada	01 foco 150 w.v.s.
02 de Septiembre del 2021	C. Bocanegra #406 B, Col. Centro	Lámpara apagada	01 balastro 250w
03 de Septiembre del 2021	Comunidad La Misión	Lámpara apagada y Lámpara prende y apaga	01 balastro 70w y 01 foco 70 w.v.s.
03 de Septiembre del 2021	C. Veracruz #411 entre Oaxaca y México, Col. Republica	Lámpara prende y apaga	01 foco 70 w.v.s.
03 de Septiembre del 2021	C. Privada Plan de Ayala #502, Col. La Lagunita	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se localiza corto circuito en cableado	- - - - - - - - - -
03 de Septiembre del 2021	Rastro Municipal	Se apoyó al departamento en la reparación de luminaria, se reacomoda fotocelda	- - - - - - - - - -
03 de Septiembre del 2021	C. Francisco Zarco #203, Col. La Lagunita	Lámpara encendida 24Hrs.	01 fotocelda 220v
03 de Septiembre del 2021	C. Espuela #103, Fracc. El Gallo	Lámpara apagada	01 balastro 150 w.v.s.
03 de Septiembre del 2021	C. Bocanegra #104 entre Hidalgo y Betancourt, Col. Centro	Lámpara apagada	01 balastro 100w
03 de Septiembre del 2021	Plaza de la Leña	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se reactivo circuito, interruptor termomagnético disparado	- - - - - - - - - -
03 de Septiembre del 2021	Col. Centro de Filomeno Mata a Leona Vicario (de norte a sur) y de Juárez a Reforma (de oriente a poniente)	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	- - - - - - - - - -
06 de Septiembre del 2021	C. Plan de Guadalupe esquina Julián Carrillo, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	01 fotocelda 220v
06 de Septiembre del 2021	Comunidad Puerto del Palmar	Lámparas prenden y apagan	01 foco 70 w.v.s. 01 foco 100 w.v.s. 02 acrílicos y 01 protección
06 de Septiembre del 2021	C. Bocanegra casi esquina Aramberri, Col. Centro	Lámparas prenden y apagan	02 focos 100 w.v.s.
06 de Septiembre del 2021	Tianguis "Las Vías", C. Hidalgo, Col. Forestal	Se apoyó al comité en la reparación de luminaria en dichas instalaciones	01 fotocelda 127v
06 de Septiembre del 2021	C. Adriana esquina Invierno, Col. San Antonio	Lámpara apagada	01 foco 250 w.v.s
06 de Septiembre del 2021	C. Simón Bolívar #1101 entre José Domínguez y Manzanillo, Col. Palma de Romero	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s.
06 de Septiembre del 2021	C. Cristo Rey entre 1ero de Mayo, Col. San Ángel	Lámpara apagada	01 foco 100 w.v.s.
06 de Septiembre del 2021	C. Ángel Veral entre Cuauhtémoc y Guerrero	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se revisaron conexiones	- - - - - - - - - -
06 de Septiembre del 2021	C. Tomas Zarate Sánchez #101, Fracc. Matehuala	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s.
06 de Septiembre del 2021	C. Tampico esquina Cd. Juárez, Col. Republica	Lámpara apagada	01 foco 70 w.v.s.
06 de Septiembre del 2021	C. Morelia #1701 casi esquina Acapulco, Col. Republica	Lámparas prenden y apagan	02 focos 100 w.v.s.
06 de Septiembre del 2021	C. Lucha #125, Col. Ampliación Artorchista	Se atendió reporte de luminaria apagada; se revisaron conexiones	- - - - - - - - - -
06 de Septiembre del 2021	Col. Ampliación Antorchista	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	- - - - - - - - - -
07 de Septiembre del 2021	Comunidad de Noria de la Cabra	Lámparas apagadas	01 balastro 70w, 01 socket mogul y 01 foco 70 w.v.s.
07 de Septiembre del 2021	Comunidad de Carbonera	Lámparas apagadas y 01Lámpara encendida 24 hrs	03 fotoceldas 127v
07 de Septiembre del 2021	Comunidad La Minita, C. Pinos	Lámparas apagadas	04 focos 100 w.v.s. y 01 balastro 100w
07 de Septiembre del 2021	C. Pípila #107 casi prolongación Chiapas, Col. La Lagunita	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se revisaron y se arreglaron conexiones	- - - - - - - - - -

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Septiembre del 2021

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021
MATEHUALA
Una nueva historia.

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
07 de Septiembre del 2021	C. Rivas Guillen esquina Xochimilco, Col. Valle de México	Lámpara apagada	01 balastro 150w y 01 base para fotocelda
07 de Septiembre del 2021	C. Chihuahua esquina Zacatecas, Col. Republica	Lámparas prenden y apagan	01 fotocelda 127v y 01 foco 100 w.v.s.
07 de Septiembre del 2021	C. Av. Chiapas entre Juan Álvarez y Francisco Zarco, Col. La Lagunita	Se atendieron servicio de luminarias apagadas; se realizaron conexiones en líneas de alimentación	02 balastros 250w y 10 mts de cable THW #12
07 de Septiembre del 2021	C. Zacatecas esquina Sinaloa	Lámpara encendida 24Hrs.	01 fotocelda 127v
07 de Septiembre del 2021	C. 16 de Septiembre #805, Col. Centro	Lámpara encendida 24Hrs.	01 fotocelda 220v
07 de Septiembre del 2021	C. Méndez entre Insurgentes y Rangel, Col. Centro	Lámpara apagada	01 foco 150w.v.s. y 01 acrílico
07 de Septiembre del 2021	C. Congreso del Trabajo esquina Plaza Congreso del Trabajo, Col. Fidel Velázquez	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se realizaron ajustes en conexiones y se cambio material dañado	01 foco 100 w.v.s.
07 de Septiembre del 2021	C. Pedro Castro entre Pascual Orozco e Ignacio Montes, Col. Providencia	Se atendieron servicio de luminarias apagadas; se realizaron conexiones nuevas y se cambio material dañado	01 foco 150 w.v.s.
07 de Septiembre del 2021	C. Villa Aurora #115, Col. Villa Fontana	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s.
07 de Septiembre del 2021	C. Zinc #103, Col. El Mineral	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s.
07 de Septiembre del 2021	C. Plata #104, Col. El Mineral	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s.
07 de Septiembre del 2021	C. Mezquite #105, Col. La Florida	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s.
07 de Septiembre del 2021	C. Paseo de los Laureles #124, Col. La Florida II	Lámpara prende y apaga	01 foco 250 w.v.s.
07 de Septiembre del 2021	Col. Kildum, Florida II, Mineral, Villa Fontana y Golondrinas	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	- - - - - - - - - -
08 de Septiembre del 2021	Cancha de Futbolito, Col. Bustamante II	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se reviso y realizo reprogramacion del sistema de controles horarios.	- - - - - - - - - -
08 de Septiembre del 2021	C. 12 de Diciembre #301, Col. Ampliación Guadalupe	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se realizaron conexiones nuevas del contactor	- - - - - - - - - -
08 de Septiembre del 2021	C. Distrito Federal esquina Sonora, Col. Republica	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se realizaron conexiones nuevas de lineas de alimentación	- - - - - - - - - -
08 de Septiembre del 2021	C. Mar Cara #102, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
08 de Septiembre del 2021	C. Veracruz #1107, Col. Republica	Lámpara encendida 24 hrs	01 fotocelda 127v
08 de Septiembre del 2021	C. Monterrey #312, Col. El Pineño	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
08 de Septiembre del 2021	C. Pípila casi esquina Chiapas, Col. La Lagunita	Se instalo luminaria	01 lámpara suburbana 150 w.v.s. 1.5 mts de fleje 3/4 y 01 hebilla para fleje 3/4
08 de Septiembre del 2021	C. Monterrey #312 y esquina Herrerías, Col. El Pineño	Se instalaron 02 luminarias	02 lámparas suburbanas 100 w.v.s. 04 guardacabos, 06 conectores de cuña, 60 mts de cable neutranel 1+1 cal. 6, 3 mts de fleje 3/4 y 02 hebilla para fleje 3/4
08 de Septiembre del 2021	C. Benemérito de las Américas #110, Col. Plata	Se instalaron 02 luminarias	02 lámparas suburbanas 100 w.v.s. 04 guardacabos, 04 conectores de cuña, 110 mts de cable neutranel 1+1 cal. 6, 3 mts de fleje 3/4 y 02 hebilla para fleje 3/4
08 de Septiembre del 2021	C. Aquiles Serdán esquina Lázaro Cárdenas, Col. Juárez	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
08 de Septiembre del 2021	C. Matamoros fte al #217 entre Juárez y Victoria, Col. Centro	Lámpara apagada	01 foco 100 w.v.s. y 01 acrílico
08 de Septiembre del 2021	C. Zenif #209 entre Manti, Col. La Florida	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s. y 01 acrílico
08 de Septiembre del 2021	C. Cerro Gordo esquina Laguna Verde, Col. Manuel Moreno Torres	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se realizaron conexiones nuevas de alimentación de balastro	- - - - - - - - - -
08 de Septiembre del 2021	C. Lázaro Cárdenas #608, Col. Juárez	Lámpara apagada	01 balastro 150 w.v.s.
08 de Septiembre del 2021	C. Boulevard Turístico Fte a la Col. Las Mercedes	Se atiende servicio de luminarias apagadas (superpostes); se reactivo circuito, interruptor termomagnético disparado y se localiza cableado de alimentación sustraido por vandalismo	- - - - - - - - - -

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Septiembre del 2021

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021
MATEHUALA
Una nueva historia.

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
09 de Septiembre del 2021	C. Noche Buena #101, 109 y 119-121, Fracc. Hidalgo	Lámparas prenden y apagan	02 focos 70 w.v.s. y 01 foco 100 w.v.s.
09 de Septiembre del 2021	C. Hidalgo #319	Lámparas prenden y apagan	01 foco 250 w.v.s.
09 de Septiembre del 2021	C. Boulevard Turístico Fte a la Col. Las Mercedes	Se atiende servicio de luminarias apagadas (superpostes); se reinstalaron líneas de alimentación sustraidas por vandalismo	140 mts de cable neutranel 2+1 cal. 2, 06 conectores a compresión cal. 4 a cal. 2
09 de Septiembre del 2021	C. Av. Manti #910 entre Lerdo de Tejada y Carretera 57, Col. La Florida	Se atendió reporte de luminarias apagadas; realizando conexiones en la base del equipo medicion	- - - - - - - - - -
09 de Septiembre del 2021	C. Margarita Maza de Juárez #225 entre Benemérito de las Américas y Calle 4, Fracc. Benito Juárez	Lámpara apagada	01 foco 150 w.v.s.
09 de Septiembre del 2021	C. Boulevard San Miguel #105 entre Camino Viejo a la Paz y San Luis de la Paz, Col. Los Arcos	Lámpara apagada	01 fotocelda 127v
09 de Septiembre del 2021	C. Durango esquina Distrito Federal, Col. La Republica	Lámpara apagada	01 balastro 100w
09 de Septiembre del 2021	C. Antonio Salanueva esquina Benemérito de las Américas, Fracc. Benito Juárez	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s.
09 de Septiembre del 2021	C. Rayón esquina Agustín Reyes, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	01 foco 150 w.v.s.
09 de Septiembre del 2021	C. Margarita Maza de Juárez #109, Fracc. Benito Juárez	Lámpara apagada	01 foco 250 w.v.s.
09 de Septiembre del 2021	C. Orizaba esquina Coahuila, Col. Republica	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
09 de Septiembre del 2021	C. Agustina Reyes #106, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
09 de Septiembre del 2021	C. Infiernillo esquina El Salto, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
09 de Septiembre del 2021	C. El Paso esquina Mal Paso, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	01 foco 70 w.v.s.
09 de Septiembre del 2021	C. Guadalupe #511, Col. Guadalupe	Lámpara prende y apaga	01 foco 70 w.v.s. y 01 acrílico
09 de Septiembre del 2021	Col. Benito Juárez y Manuel Moreno Torres	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	- - - - - - - - - -
10 de Septiembre del 2021	Defensoría de Juicios Orales del Altiplano	Se apoyó a la institución en la reparación de luminarias de oficina y patio	01 base para fotocelda y 05 tubos fluorescentes 60w
10 de Septiembre del 2021	C. Ciclopista entre Zacatecas y Av. Chiapas, Col. Republica	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se reactivo circuito, interruptor termomagnético disparado	- - - - - - - - - -
10 de Septiembre del 2021	Comunidad de Pocitos	Lámparas apagadas	04 focos 70 w.v.s. 04 fotoceldas 127v, 01 socket mogul y 01 acrílico
10 de Septiembre del 2021	Comunidad Rancho Nuevo, C. Simón Bolívar #51	Lámpara apagada	01 foco 70 w.v.s. y 01 acrílico
10 de Septiembre del 2021	C. Av. Compositores #416, Col. Animas	Se instalo luminaria	01 lámpara suburbana 100 w.v.s. 1.5 mts de fleje 3/4, 02 guardacabos, 35mts de cable neutranel 1+1 cal. 6 y 01 hebilla para fleje 3/4
10 de Septiembre del 2021	Tianguis "Las Vías", C. Hidalgo, Col. Forestal	Se instalo luminaria	01 lámpara suburbana completa
10 de Septiembre del 2021	C. Juan Francisco Estrada esquina Alfonso Reyes, Col. Ampliación Guadalupe	Lámpara encendida 24 hrs	01 fotocelda 127v
10 de Septiembre del 2021	C. Relámpago #209 entre Verano y Otoño, Col. San Antonio	Lámpara apagada	01 balastro 150w y 01 foco 150 w.v.s.
10 de Septiembre del 2021	C. Roble #912 entre Cedros y Pirules, Col. Olivar de las Animas	Lámpara apagada	01 foco 150 w.v.s.
10 de Septiembre del 2021	Col. La Lagunita, Valle de la Dichosa, La Dichosa y Providencia	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	- - - - - - - - - -
13 de Septiembre del 2021	Comunidad La Luz (abajo)	Lámpara apagada	01 balastro 150w
13 de Septiembre del 2021	Comunidad San Vicente, C. Av las Torres	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se realizaron conexiones en líneas de alimentación dañadas	60 mts de cable neutranel 1+1, cal. 6
13 de Septiembre del 2021	C. Andador Sierra Alta #7-9 entre Boulevard de los Andes y Sierra Fría, Col. Ollería	Lámpara prende y apaga	01 foco 250 w.v.s.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Septiembre del 2021

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021
MATEHUALA
Una nueva historia.

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
13 de Septiembre del 2021	Comunidad La Luz	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se revisan y se encuentran funcionando correctamente	- - - - - - - - - -
13 de Septiembre del 2021	C. Narciso Mendoza esquina Simón Bolívar, Col. Vista Hermosa	Lámpara apagada	01 foco 70 w.v.s.
13 de Septiembre del 2021	C. Río Colorado #215 y esquina Reforma, Col. Las Mitras	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se revisa y se retira interruptor térmico dañado, dejando en funciónamiento fotocelda	01 foco 70 w.v.s.
13 de Septiembre del 2021	C. Jacarandas casi esquina Reforma	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se revisaron conexiones	- - - - - - - - - -
13 de Septiembre del 2021	C. Tampico #1605 y esquina Cd. Juárez, Col. Republica	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se revisaron conexiones y se cambio material dañado	01 acrílico
13 de Septiembre del 2021	C. Brasil esquina Colombia, Col. 22 de Mayo	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se revisaron conexiones	- - - - - - - - - -
13 de Septiembre del 2021	C. Miguel Ángel Asturias #555 entre Negrete y Bustamante, Col. Bustamante III	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s.
13 de Septiembre del 2021	C. Privada Río Nilo entre Libertad y Reforma, Col. Las Mitras	Lámparas prenden y apagan	02 focos 100 w.v.s. y 01 balastro 100 w.v.s. Mayra Berenice Gallegos
13 de Septiembre del 2021	C. Lago de Pátzcuaro #521 entre Simón Bolívar y Republica de Chile, Col. Vista Hermosa	Lámpara apagada	01 foco 70 w.v.s.
13 de Septiembre del 2021	C. Tabasco #1600	Se atendió reporte de luminaria apagada; se localiza línea con falso contacto	- - - - - - - - - -
13 de Septiembre del 2021	C. Mexicana de Aviación entre Taesa y Jet, Col. Aviación	Lámpara apagada	01 fotocelda 127v
13 de Septiembre del 2021	C. Aeroméxico #209 entre Jet y Aeropista, Col. Aviación	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se realizaron conexiones nuevas	- - - - - - - - - -
13 de Septiembre del 2021	C. Río Bravo entre Río Tamez y Río San Fernando, Col. Mitras	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se reactivo circuito, interruptor termomagnético disparado.	- - - - - - - - - -
13 de Septiembre del 2021	C. Filósofos #204, Col. Llano Azul	Lámpara apagada	01 foco 100 w.v.s.
13 de Septiembre del 2021	C. Elizondo esquina Roble, Col. Los Orozco	Lámpara apagada	01 balastro 70w y 01 foco 70 w.v.s.
13 de Septiembre del 2021	C. Flores esquina Roble, Col. Los Orozco	Lámpara apagada	01 foco 70 w.v.s.
13 de Septiembre del 2021	C. Javier Echeverría S/N, Col. Luis Echeverría	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
13 de Septiembre del 2021	C. Oriente S/N entre Javier Echeverría y Mariano Arista, Col. Luis Echeverría	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
13 de Septiembre del 2021	C. Flores S/N, Col. Los Orozco	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
13 de Septiembre del 2021	C. Javier Echeverría esquina , Col. Luis Echeverría	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se realizaron conexiones nuevas	- - - - - - - - - -
13 de Septiembre del 2021	C. Oriente S/N entre Ignacio Comonfort y Mariano Arista, Col. Luis Echeverría	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se realizaron conexiones nuevas	- - - - - - - - - -
13 de Septiembre del 2021	Col. Los Orozco, Los Olivos, Valle de México y Luis Echeverría	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	- - - - - - - - - -
14 de Septiembre del 2021	C. Magnolias esquina San Luis, Col. Palma de Romero	Lámparas apagadas	02 focos 150 w.v.s. y 01 fotocelda 220v
14 de Septiembre del 2021	Plaza del Triangulo, Col. Olivar de las Animas	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se reactivo circuito, interruptor termomagnético disparado.	- - - - - - - - - -
14 de Septiembre del 2021	C. 05 de Febrero, Col. Centro	Lámpara apagada	01 balastro 150w, 01 acrílico y 01 fotocelda 127v
14 de Septiembre del 2021	Comunidad El Guerrero	Lámparas apagadas	01 foco 70 w.v.s. y 01 fotocelda 127v
14 de Septiembre del 2021	Cancha de la Col. 22 de Mayo	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se retiran reflectores dañados por descarga electrica	- - - - - - - - - -
14 de Septiembre del 2021	Comunidad El Herrero	Lámparas encendidas 24 hrs	06 fotoceldas 127v
14 de Septiembre del 2021	C. Av. Kildum #117 entre Pinos y Minas, Fracc. Kildum	Se instalo luminaria	01 lámpara OV15 150 w.v.s. 02 guardacabos, 25mts de cable neutranel 2+1 cal. 6 y 02 conectores de cuña
14 de Septiembre del 2021	C. Leonardo Sánchez #95, Col. Luis N. Morones III	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Septiembre del 2021

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021
MATEHUALA
Una nueva historia.

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
14 de Septiembre del 2021	C. Maurilio Alvarado #134, Col. Luis N. Morones III	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s.
14 de Septiembre del 2021	Col. Luis N. Morones I, II y Palma de Romero I, II	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	- - - - - - - - - -
15 de Septiembre del 2021	C. Priv. Hidalgo entre Altamirano y Matamoros Col. Centro	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s. y 01 fotocelda 220 v
15 de Septiembre del 2021	C. Ley federal del trabajo # 128 entre Fernando Amilpa y Lázaro Cárdenas, Col. Fidel Velázquez	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
15 de Septiembre del 2021	C. Gobernadora #136 entre Carbonera y Tanque Colorado, Col. Palma de Romero	Lámpara apagada	01 balastro 150 w.v.s.
15 de Septiembre del 2021	Plaza del Triangulo, Col. Olivar de las Animas	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se retiran luminarias para su reparación y reinstalación y se cambio material dañado	01 foco 170 w.v.s y 01 soquet mogul
15 de Septiembre del 2021	Comunidad El Mimbre	Lámparas apagadas	01 acrílico,03 focos 70 w.v.s y 01 balastro 70 w
15 de Septiembre del 2021	C. Bocanegra entre Hidalgo y Betancourt, Col. Centro	Lámpara apagada	01 base para fotocelda
17 de Septiembre del 2021	C. Monte Michel casi esquina Monte Albán, Col. Colina de la Paz	Lámpara apagada	01 foco 100 w.v.s. y 01 fotocelda 220 v.
17 de Septiembre del 2021	C. Rayón esquina Mármol, Col. Manuel Moreno Torres	Se atendió reporte de luminaria apagada; se realizaron conexiones nuevas de alimentación	- - - - - - - - - -
17 de Septiembre del 2021	C. Rayón #619, Col. Manuel Moreno Torres	Lámparas encendidas 24Hrs.	01 fotocelda 127 v
17 de Septiembre del 2021	Comunidad Potrero de Santa Ana	Lámpara apagada	01 fotocelda 127 v y 01 fotocelda 220 v.
17 de Septiembre del 2021	Comunidad 16 de Septiembre	Lámpara apagada	01 fotocelda 127 v
17 de Septiembre del 2021	C. Andador Leonardo Rodríguez, Col. La dichosa	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se localiza contactor dañado se deja operando el circuito con fotocelda	- - - - - - - - - -
17 de Septiembre del 2021	Camellón Carretera Doctor Arroyo	Se atendió reporte de luminaria apagadas; se reactivo circuito, interruptor termomagnético disparado se revisaron registros y se remplazó material dañado	08 mts de cable THW cal. 16
20 de Septiembre del 2021	C. Paseo Ángel Veral esquina Mariano Vázquez, Col. Altamira	Lámpara apagada	01 balastro 150 w y 01 foco 150 w.v.s.
17 de Septiembre del 2021	C. Filomeno Mata #202 entre Juárez e Independencia, Col. Centro	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
17 de Septiembre del 2021	Comunidad Los Pocitos	Lámparas encendidas 24 hrs	02 fotoceldas 127 v
17 de Septiembre del 2021	Plaza de la Leña	Se atendió reporte de luminaria apagadas; se reactivo circuito, interruptor termomagnético disparado	- - - - - - - - - -
17 de Septiembre del 2021	Col. Centro de Filomeno Mata a Leona Vicario (norte a sur) y de Juárez a Reforma (oriente a poniente).	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	- - - - - - - - - -
20 de Septiembre del 2021	C. Constitución a un lado del # 231 entre Independencia y Leandro Valle, Col.Centro	Lámpara apagada	01 fotocelda 220 v
20 de Septiembre del 2021	C. Julián de los Reyes esquina Reforma Agraria, Col.Centro	Lámpara apagada	01 balastro 250 w.v.s.
20 de Septiembre del 2021	Comunidad San Rafael	Lámpara apagada	01 foco 70 w.v.s
20 de Septiembre del 2021	C. Reyes # 506, Col. Centro	Lámpara encendida 24 hrs	01 fotocelda 220 v
20 de Septiembre del 2021	Comunidad Encarnación de abajo	Lámpara apagada y Lámparas prenden y apagan	02 fotoceldas 127v y 04 focos 70 w.v.s.
20 de Septiembre del 2021	Blvd. Turístico 57 esquina Avenida Manti	se realiza reubicación de poste, luminaria y ancla por construcción de retorno.	- - - - - - - - - -
20 de Septiembre del 2021	C. Juárez # 906 entre Ocampo y Terán, Col. Centro	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s
20 de Septiembre del 2021	C. Fernando Amilpa # 406, Col. Ojo de Agua	Lámpara apagada	01 balastro 150 w.v.s
20 de Septiembre del 2021	C. Jesús García # 103 entre Mariano Vázquez y Regules, Col. Niños Héroes	Se atendió reporte de luminaria apagada; se realizaron conexiones nuevas	- - - - - - - - - -
20 de Septiembre del 2021	C. Villanueva esquina Ocampo, Col. Centro	Lámpara apagada	01 balastro 100 w.v.s. y 01 fotocelda 220 v

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Septiembre del 2021

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021
MATEHUALA
Una nueva historia.

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
20 de Septiembre del 2021	Plaza de la Leña	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se reactivo circuito, interruptor termomagnético disparado	- - - - - - - - - -
20 de Septiembre del 2021	Carretera a la Paz	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se reactivo circuito, interruptor termomagnético disparado	- - - - - - - - - -
20 de Septiembre del 2021	Col. Centro de Guerrero a Mariano Vázquez (norte a sur) y de Ángel Veral a Juárez (oriente a poniente)	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	- - - - - - - - - -
21 de Septiembre del 2021	Comunidad El Vaquero	Lámpara prende y apaga y Lámparas apagadas	01 balastro 70 w y 02 focos 70 w.v.s
21 de Septiembre del 2021	Comunidad La Viuda	Lámpara prende y apaga y Lámpara encendida 24 hrs	01 foco 70 w.v.s y 01 fotocelda 127 v
21 de Septiembre del 2021	Comunidad Cerrito Blanco	Lámparas apagadas	04 focos 70 w.v.s. y 03 fotoceldas 127v
21 de Septiembre del 2021	Comunidad Puerto del Tecuaro	Lámparas prenden y apagan	02 focos 70 w.v.s. y 01 foco 100 w.v.s.
21 de Septiembre del 2021	C. Manuel M. Ponce # 109 entre Julián Carrillo y Franz Schubert, Col. Las Hadas	Lámpara prende y apaga	01 acrílico y 01 foco 70 w.v.s
21 de Septiembre del 2021	C. Arroyo #507, Col. Rivas Guillen	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s.
21 de Septiembre del 2021	C. Julián Carrillo # 107, Col. Las Hadas	Lámpara apagada	01 acrílico y 01 foco 70 w.v.s
21 de Septiembre del 2021	C. Naranja #302, Col. Los Naranjos	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se reactivo circuito interruptor termomagnético disparado y se localiza corto en líneas	- - - - - - - - - -
21 de Septiembre del 2021	C. Nogales esquina Sauces, Col. Olivar	Lámpara encendida 24 hrs	01 fotocelda 127 v
21 de Septiembre del 2021	C. Nogales #309, Col. Olivar	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s. y 01fotocelda 127v
21 de Septiembre del 2021	C. Plan de San Luis #207, Col. Lagunita	Lámpara prende y apaga	01 foco 70 w.v.s.
21 de Septiembre del 2021	C. Libertad #1205, Col. Centro	Lámpara apagada	01 balastro 150 w
21 de Septiembre del 2021	C. Francisco Villa # 417 entre Av. Fundadores y Mar Mediterráneo, Col. Lagunita	Lámpara apagada	01 fotocelda 127 v
21 de Septiembre del 2021	C. Naranja entre Mandarina y Toronja, Col. Los Naranjos	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se localiza contactor dañado, se deja funcionando correctamente	- - - - - - - - - -
21 de Septiembre del 2021	C. San Luis # 310 entre Nuevo León y Zacatecas, Col. Republica	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
21 de Septiembre del 2021	C. Mar Muerto entre Plan de Guadalupe y Océano Pacifico, Col. Lagunita	Se atendió reporte de luminarias apagadas: se localiza corto circuito en hilo piloto en acometida	- - - - - - - - - -
21 de Septiembre del 2021	Col. Lagunita y Republica de Chiapas hasta Nuevo León y de Yucatán a Matamoros	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	- - - - - - - - - -
22 de Septiembre del 2021	Comunidad San Rafael	Lámpara apagada	01 balastro 70 w. 01 acrílico para suburbana y 1 metro de cable THW #16
22 de Septiembre del 2021	Presidencia Municipal	Se apoyó en la reparación de luminarias	01 Térmico de 2x20 w
22 de Septiembre del 2021	C. Querétaro entre San Luis y Coahuila, Col. Republica	Lámparas apagadas	02 fotoceldas 127 v
22 de Septiembre del 2021	C. Guerrero esquina Hermosillo, Col. Republica	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se reactivo circuito, interruptor termomagnético disparado.	- - - - - - - - - -
22 de Septiembre del 2021	C. Rio Grijalva # 305 entre Rio Usumacinta, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w
22 de Septiembre del 2021	C. Boulevar de los Andes esquina Alfonso Álvarez, Col. Magisterial de los Reyes	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
22 de Septiembre del 2021	C. Luis Donaldo Colosio esquina Boulevard de los Andes, Col. Magisterial de los Reyes	Lámpara apagada	01 balastro 150w, 01 acrílico, 01 foco 150 w.v.s. y 01 fotocelda 220 v
22 de Septiembre del 2021	C. Luis Donaldo Colosio #174, Col. Magisterial de los Reyes	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s.
22 de Septiembre del 2021	Col. Manuel Moreno Torres, Kildum, Florida II, Golondrinas, Mineral, Villa Fontana y Magisterial los Reyes	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	- - - - - - - - - -
23 de Septiembre del 2021	C. Alfonso Sánchez esquina Juan Álvarez, Col. La Dichosa	Se atendió reporte de luminaria apagada; se recableo brazo de luminaria, se poda árbol que obstruía luz y se cambia material dañado	01 balastro 150 w.v.s. y 04 metros de cable THW #14

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Septiembre del 2021

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021
MATEHUALA
Una nueva historia.

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
23 de Septiembre del 2021	Comunidad El Sacramento	Lámpara apagada	01 fotocelda 127 v
23 de Septiembre del 2021	Comunidad San Vicente, C. Vicente Guerrero	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se reactivo circuito, interruptor termomagnético disparado.	- - - - - - - - - -
23 de Septiembre del 2021	C. Olivos # 106 entre Juan Sarabia y Pinos	Se atendió reporte de luminaria apagada; se realizaron conexiones nuevas en líneas de alimentación	- - - - - - - - - -
23 de Septiembre del 2021	Rastro Municipal	Se apoyó al departamento en la reparación de luminarias	01 foco 400 w.a.m
23 de Septiembre del 2021	C. Méndez # 902 entre Regules y Rangel, Col. Centro	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w
23 de Septiembre del 2021	Comunidad de Santa Ana (abajo) C. Plan de Ayala esquina Aramberri,	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se reactivo circuito, interruptor termomagnético disparado.	- - - - - - - - - -
23 de Septiembre del 2021	C. Boulevard de los Andes esquina Luis Donaldo Colosio, Col. Magisterial de los Reyes	Lámpara apagada	01 balastro 150 w
23 de Septiembre del 2021	C. Iztacihuatl esquina Mc kinley, Col. Colinas de la Paz	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s y 01 acrílico
23 de Septiembre del 2021	C. Sierra Vertiente esquina Boulevard de los Andes, Col. Ollería	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s
23 de Septiembre del 2021	Col. San Benito, Magisterial (Cerrada los Andes), Ollería, Los Arcos y Colinas de la Paz	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	- - - - - - - - - -
24 de Septiembre del 2021	Comunidad la Misión, C. Tomas Zarate a Pablo Rangel	Lámparas apagadas	01 fotocelda 127 v
24 de Septiembre del 2021	C. Palmas #406 y #407	Lámparas apagadas	01 foco 70 w.v.s
24 de Septiembre del 2021	Comunidad Encarnación de abajo	Lámpara apagada	01 foco 70 w.v.s. 01 fotocelda 127v y 01 balastro 70w
24 de Septiembre del 2021	C. Morelia esquina Saltillo, Col. Republica	Lámpara prende y apaga	01 foco 70 w.v.s. y 01 acrílico
24 de Septiembre del 2021	Comunidad La Misión, C. Leonel Hernández y Saturnino López	Lámpara prende y apaga y Lámpara apagada	01 fotocelda 127v y 01 foco 70 w.v.s.
24 de Septiembre del 2021	C. Julián de los Reyes frente #420, Col. Centro	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s
24 de Septiembre del 2021	C. Belisario Domínguez esquina Juárez	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s
24 de Septiembre del 2021	C. Altamirano #1105 con Rio Nilo y Girasoles, Col. Cumbres	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s
24 de Septiembre del 2021	C. Sonora entre Nuevo Laredo y Tampico, Col. Republica	Lámpara prende y apaga	01 foco 70 w.v.s
24 de Septiembre del 2021	C. Bustamante frente a Col. Rinconada los Fresnos	Lámpara apagada	01 balastro 150 w.v.s
24 de Septiembre del 2021	Plaza Flores Magón esquina Jesús Yuren, Col. Fidel Velázquez	Se atendió reporte de luminarias apagadas; se retiro lámpara para su reparación y reinstalación.	- - - - - - - - - -
24 de Septiembre del 2021	C. Durazno #222 entre Independencia y Naranjos, Col. Olivar de las Animas	Lámpara prende y apaga	01 foco 70 w.v.s y 01 acrílico
24 de Septiembre del 2021	C. Corregidora, Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga y Lámpara apagada	02 focos 70 w.v.s. y 02 acrílicos
24 de Septiembre del 2021	C. Av. Del Fraile #119, Col. Colinas de la Paz	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s
24 de Septiembre del 2021	Col. Ampliación Guadalupe, Guadalupe, María L Castillo, Lázaro Cárdenas y Juárez	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	- - - - - - - - - -
27 de Septiembre del 2021	C. Circuito Filósofos, Fracc. Llano Azul	Lámpara apagada	01 foco 150 w.v.s.
27 de Septiembre del 2021	C. Houston casi frente #211, Col. San Isidro	Lámpara apagada	01 foco 70 w.v.s.
27 de Septiembre del 2021	C. Aquiles Serdán esquina Lázaro Cárdenas, Col. Juárez	Se atendió reporte de luminaria prende y apaga; se realizaron conexiones nuevas en conexiones de alimentación y se cambio material dañado	01 foco 100 w.v.s.
27 de Septiembre del 2021	Cancha deportiva, Col. Republica	Se realizo levantamiento, así como listado de material necesario para realizar su reparación	- - - - - - - - - -
27 de Septiembre del 2021	Plaza del Ferrocarril	Se retira luminaria punta de poste para su reparación y reinstalación	- - - - - - - - - -

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Septiembre del 2021

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021
MATEHUALA
Una nueva historia.

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
27 de Septiembre del 2021	Comunidad Rancho Nuevo, C. Simón Bolívar #51	Se atendió reporte de luminaria apagada; se realizaron conexiones nuevas	- - - - - - - - - -
27 de Septiembre del 2021	C. Lluvia #1412 Col. San Antonio	Lámpara apagada	01 balastro 100 w,v,s,01 foco 100 w.v.s, 01 base para fotocelda y 01 fotocelda 220 v
27 de Septiembre del 2021	C. 4 Estaciones esquina Nieve Col. San Antonio	Lámparas apagadas	- - - - - - - - - -
27 de Septiembre del 2021	C. Constituyentes esquina Bustamante Col. Centro	Luz Tenue	- - - - - - - - - -
27 de Septiembre del 2021	C. Xicoténcatl # 510 Col. El Mirador	Lámpara prende y apaga	01 foco 70 w.v.s y 01 acrílico
27 de Septiembre del 2021	C. Priscila #108 entre Primavera y Verano Col. San Antonio II	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s
27 de Septiembre del 2021	Col. San Antonio, Pablo Pedraza y Fracc. Libertad	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	- - - - - - - - - -
28 de Septiembre del 2021	Comunidad El Carmen	Lámparas apagadas	01 fotocelda 127v y 05 mts de cable THW #16
28 de Septiembre del 2021	Comunidad Pozos de Santa Clara	Se atendió reporte de luminarias encendidas 24 hrs; se reactivo circuito, interruptor termomagnético disparado y se cambio material dañado	05 fotoceldas 127v, 01 foco 100 w.v.s. 02 focos 70 w.v.s. 01 balastro 100 w, 01 balastro 70w y 01 socket mogul.
28 de Septiembre del 2021	C. Constitución entre Juárez y Escobedo, Col. Centro	Lámpara apagada	01 fotocelda 220v y 01 acrílico
28 de Septiembre del 2021	C. Independencia pasando gasolinera, Fracc. San Ramón	Se atendió reporte de luminaria; se revisa y queda pendiente por robo de luminaria (led)	- - - - - - - - - -
28 de Septiembre del 2021	C. Francisco Zarco esquina Plan de San Luis, Col. La Lagunita	Se atendió reporte de luminaria con Luz Tenue; se retira para su reinstalación y se cambio material dañado	01 base para fotocelda, 01 balastro 100w y 01 foco 100 w.v.s.
28 de Septiembre del 2021	C. Francisco Zarco #205, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
28 de Septiembre del 2021	C. Francisco Zarco esquina Plan de Ayala, Col. La Lagunita	Lámpara prende y apaga	01 foco 70 w.v.s. y 01 acrílico
28 de Septiembre del 2021	Carretera a Sacramento frente al Fracc. San Ramón	Lámpara apagada	01 foco 100 w.v.s.
28 de Septiembre del 2021	C. Manuel Esperón esquina Xilitla, Col. Animas	Lámpara prende y apaga	01 foco 70 w.v.s. y 01 acrílico
28 de Septiembre del 2021	C. Libertad #1506, Col. Centro	Lámpara encendida 24 hrs	01 fotocelda 220v
28 de Septiembre del 2021	C. Héroes de Nacozari casi esquina con Lerdo de Tejada	Se atendió reporte de luminarias; se localiza corto circuito y se cambio material dañado	01 balastro 250w, 01 foco 250 w.v.s. y 02 focos 150 w.v.s.
28 de Septiembre del 2021	C. Pról.. Altamirano frente # 514 entre Reforma y Lago de Chapala, Col. Centro	Lámpara apagada	01 foco 100 w.v.s
28 de Septiembre del 2021	C. Privada de la Juventud con Privada7 entre Matamoros y Altamirano, Col. Centro	Lámpara prende y apaga	01 foco w.v.s
28 de Septiembre del 2021	C. Lerdo de Tejada entre Bélgica y Yugoslavia, Col. Las Mercedes (camellón)	Se realizaron conexiones en lineas de alimentacion electrica en registros de alumbrado publico	- - - - - - - - - -
28 de Septiembre del 2021	C. Priv. Infiernillo # 102, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	01 balastro 100 w.v.s y 01 foco 100 w.v.s
28 de Septiembre del 2021	Plaza Col. Libertad	Se atendio reporte de luminarias apagadas; se reactivo circuito interruptor termomagnetico disparado	- - - - - - - - - -
29 de Septiembre del 2021	C. Prolongación Pino #701, Col. Ojo de Agua	Lámpara prende y apaga	01 foco 70 w.v.s.
29 de Septiembre del 2021	C. Darío Rangel, Fracc. Matehuala	Lámparas apagadas	01 fotocelda 220v
29 de Septiembre del 2021	Seguridad Publica Municipal	Se atendió apoyó al departamento, se realizo revisión y se solicito material para su reparación	- - - - - - - - - -
29 de Septiembre del 2021	C. Aramberri #203 entre Bocanegra y Altamirano, Col. Centro	Se atendió reporte de luminaria apagada; se realizaron conexiones nuevas y se cambio material dañado	01 acrílico
29 de Septiembre del 2021	C. Dr. Antonio González #207, Col. Olivar	Lámpara prende y apaga	01 foco 70 w.v.s.
29 de Septiembre del 2021	C. Jesús García #905 entre Regules y Rangel, Col. Centro	Lámpara apagada	01 foco 100 w.v.s.
29 de Septiembre del 2021	C. Oaxaca frente #124, Col. Republica	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

Dirección de Alumbrado Público
Actividades Diarias
Septiembre del 2021

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021
MATEHUALA
Una nueva historia.

Fecha	Ubicación	Descripción	Material Utilizado
29 de Septiembre del 2021	C. Oaxaca esquina San Luis, Col. Republica	Lámpara prende y apaga	01 foco 100 w.v.s.
29 de Septiembre del 2021	C. Cuauhtémoc entre Méndez y 05 de Mayo, Col. Centro	Lámpara apagada	01 balastro 100w, 01 foco 100 w.v.s. y 01 acrílico
29 de Septiembre del 2021	C. Cerro Gordo #102 con Tamazunchale, Col. Manuel Moreno Torres	Lámpara apagada	01 balastro 250w y 01 fotocelda 220v
29 de Septiembre del 2021	C. Gabriel García Márquez #181 entre Andador José Martí y Gabriela Mistral, Col. Bustamante I	Lámpara prende y apaga	01 foco 250 w.v.s.
29 de Septiembre del 2021	C. San Luis Potosí #510 y Oaxaca, Col. Republica	Lámpara encendida 24Hrs.	01 fotocelda 127v
29 de Septiembre del 2021	Col. Rinconada Los Fresnos, Bustamante I, II y III, Fracc. Matehuala	Se realizó recorrido para detectar fallas en luminarias	- - - - - - - - - -
30 de Septiembre del 2021	C. Juan Sarabia esquina Lienzo Charro, Fracc. El Gallo	Lámpara rota por vandalismo	01 foco 100 w.v.s.
30 de Septiembre del 2021	C. Ing. Gonzalo Martínez Corbala #122, Col. Luis N. Morones	Lámpara prende y apaga	01 foco 150 w.v.s.
30 de Septiembre del 2021	C. José Lara Fernández #121 entre Tanque Colorado y José Domínguez, Col. Luis N. Morones	Lámpara apagada	01 balastro 100w y 01 foco 100 w.v.s.
30 de Septiembre del 2021	C. Ocampo #103 entre Juárez y Escobedo, Col. Centro	Lámpara apagada	01 balastro 250w y 01 acrílico
30 de Septiembre del 2021	C. Jesús García #905 entre Regules y Rangel, Col. Centro	Se atendió reporte de luminaria apagada; se realizaron cambios en líneas de alimentación dañadas	04 mts de cable #14