



"2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí".



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.
SECCIÓN: AGUAS POTABLES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
03 DE ENERO DEL 2024
ASUNTO: REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

L.E.P. ALEJANDRA VANESA TORRES VÁZQUEZ
SECRETARIA DEL H. MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S. L. P.
PRESENTE:

VIERNES 01.- Trabajamos en el llenado en la pila alta ubicada en el sector Buenos Aires, para el servicio del día en sus horarios correspondientes. Le dimos servicio al sector de arriba de la cantera con la presión de la línea general, para el servicio del día. Se abrió la válvula para la comunidad del Llano de Jesús María, por toda la noche.

SABADO 02.- Se abrió la válvula que conduce a la comunidad de Zaragoza de Solís, por 12 horas para el servicio del día. Se abrió la válvula para el Llano de Jesús María por toda la noche.

DOMINGO 03.- Se abrió la válvula para la comunidad del Llano de Jesús María, por 30 horas para el servicio del día.

LUNES 04.- Se abrió la válvula para la comunidad de Arroyo Seco por 9 horas para el servicio de la semana. Trabajamos excavando en el sector Buenos Aires, buscando la red de agua principal de alimentación, que tiene una fuga a causa de la máquina que rompió excavando para la nueva red. Se abrió la válvula para el llenado por toda la noche.

MARTES 05.- Trabajamos en el llenado en la pila alta ubicada en el sector Buenos Aires, para el servicio del día en sus horarios correspondientes. Le dimos servicio al sector de arriba de la cantera, por 3 horas desde la línea general que le favorece a máxima presión.

MIÉRCOLES 06.- Se abrió la válvula que conduce a la comunidad de Zaragoza de Solís para el servicio del día. (estuvo lloviendo).

JUEVES 07.- Se abrieron las válvulas para las comunidades de San José de la Peña, El Matorral, El Leoncito y Rancho Nuevo para servicio de la semana. Se hizo limpieza en la pila que está al lado del pozo del carril.

VIERNES 08.- Se hizo el llenado en la pila alta ubicada en el sector Buenos Aires, para el servicio del día en sus horarios correspondientes. Le dimos servicio al sector de arriba de la cantera, desde la presión de la línea general, para el servicio del día.

SABADO 09.- Se abrió la válvula que conduce a la comunidad de Zaragoza de Solís para el servicio del día.

LUNES 11.- Se abrió la válvula que conduce a la comunidad de Arroyo Seco para el servicio de la semana.

MARTES 12.- Se hizo el llenado en la pila alta ubicada en el sector Buenos Aires, para el servicio del día en sus horarios correspondiente y para sector las Cumbres. Se acercó el camión volteo a los baños públicos, para el uso de agua que se estará gastando.

MIÉRCOLES 13.- Se abrió la válvula que conduce a la comunidad de Zaragoza de Solís para el servicio del día.



"2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí".



JUEVES 14.- Se abrieron las válvulas para las comunidades de San José de la Peña, El Matorral y Rancho Nuevo para servicio de la semana. Trabajamos en la reparación de dos fugas, en la calle Matamoros, una cambiando un tapón de PVC de 2" dañada la liga e instalando uno nuevo con liga hermética y la segunda fuga.

VIERNES 15.- Se hizo el llenado en la pila alta ubicada en el sector Buenos Aires para el servicio del día en sus horarios correspondientes. Se abren las válvulas para dar servicio del área de arriba de la cantera desde la presión de la línea general. Se controló una fuga en la calle Aldama.

SABADO 16.- Se abrió la válvula que conduce a la comunidad de Zaragoza de Solís para el servicio del día.

LUNES 18.- Se abrió la válvula que conduce a la comunidad de arroyo Seco, para el servicio del día. Trabajamos en una fuga de agua en la calle Bravo, excavamos y encontramos una conexión incorrecta, cortamos el tubo e instalamos una pieza nueva, con dos coples de reparación de 2" e instalando la toma.

MARTES 19.- Se hizo el llenado en la pila alta ubicada en el sector Buenos Aires para el servicio del día en sus horarios correspondientes. Se abren las válvulas para dar servicio del área de arriba de la cantera, desde la presión de la línea general. Instalamos un tapón de 2" en el área del sector Buenos Aires, para el buen funcionamiento de la extensión de red en ese sector.

MIERCOLES 20.- Se abrió la válvula para la comunidad de Zaragoza de Solís para servicio del día. Destapamos la tubería de la clínica, instalando la compresora en la llave y liberando el aire para que destapara la presión en donde estuviera el tapón, que impedía el flujo de agua.

JUEVES 21.- Se abrieron las válvulas para las comunidades de San José de la Peña, El Matorral, El Leoncito y Rancho Nuevo para servicio de la semana.

VIERNES 22.- Se hizo el llenado en la pila alta ubicada en el sector Buenos Aires para el servicio del día en sus horarios correspondientes.

SABADO 23.- Se abrió la válvula que conduce a la comunidad de Zaragoza de Solís, para el servicio del día.

DOMINGO 24.- Se abrió la válvula para la comunidad del Llano de Jesús María, por todo el día para el servicio de la semana. Se controlaron dos fugas en calle Aldama, en una se puso nueva liga que interfería en la fuga y en otra se excavo y se encontró el tubo galvanizado agujerado por la oxidación y se cortó agregando un tapón quedando cancelada en el domicilio que no esta habitado.

LUNES 25.- Se abrió la válvula para la comunidad de Arroyo Seco por 5 horas, cortando el servicio a causa de una fuga, ubicada por el puente de la Villa, por la capilla. Se hizo conexión de una toma domiciliaria a nombre de Pedro Escalona, en la calle Allende, quebrando el concreto y excavando hasta encontrar la red y conectar, restaurando el concreto quebrado.

MARTES 26.- Se hizo el llenado en la pila alta ubicada en el sector Buenos Aires para el servicio del día en sus horarios correspondientes. Se reparó la tubería quebrada en la calle Matamoros, arriba del sector de la cantera (SIX), había sido rota con máquina para excavar una zanja, se puso dos coples de 2" y un codo de 2" para la reparación,

MIERCOLES 27.- Se abrió la válvula para la comunidad de Zaragoza de Solís para servicio del día.

JUEVES 28.- Se reparó una toma de agua que tenía una fuga en calle Matamoros, en sector arriba de la cantera.



"2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí".



VIERNES 29.- Se hizo el llenado en la pila alta ubicada en el sector Buenos Aires para el servicio del día en sus horarios correspondiente, y para sector las Colinas. Se abren las válvulas para dar servicio del área de arriba de la cantera, desde la presión de la línea general.

SABADO 30.- Se abrió la válvula para la comunidad de Zaragoza de Solís para servicio del día.

DOMINGO 31.- Se abrió la válvula para la comunidad del Llano de Jesús María, por 14 horas, para el servicio de la semana, y fue cortada a causa de dos graves fugas, en la huerta de Daniel Torres. Trabajamos en la reparación de la línea de Arroyo Seco a la altura del puente de la Villa, en donde está la capilla, instalando un adaptador hembra de 2" un pedazo de tubo de 40cm. Y un cople de reparación rápida de 2".

CABE AGREGAR QUE TODOS LOS DIAS DE DOMINGO A SABADO EN SUS HORARIOS CORRESPONDIENTES, SEGUIMOS CONTRIBUYENDO EL VITAL LIQUIDO A TODAS LAS AREAS DE CABECERA MUNICIPAL POR CONDUCTO DE LA RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE. TAMBIEN DE CONTINUO SE CLORAN LOS DEPOSITOS DE AGUA CON HIPOCLORITO DE CALCIO, Y SEGUIMOS LLEVANDO AGUA POTABLE EN CAMIÓN PIPA A LAS MUCHAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO QUE NO CUENTAN CON ESTE VITAL LIQUIDO; ASIMISMO LE DAMOS ATENCIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANIA EN EL POZO DEL CARRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE SEMANA Y FIN DE SEMANA.

Bitácora de pipas de agua en APOYO a las siguientes comunidades del municipio de Villa de Guadalupe, S.L.P. correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2023.

COMUNIDADES	CANTIDAD
El Caudillo	1
El Refugio	1 ½
Llano de Jesús María	1
La Biznaga	1
La Presa	1
Morelos	1
Puerta de Coloradillas	1 ½
San José de los Orozco	1
San José de la Oscura	1
Santa Rosalía del Centro	1
Guadalupito	1
Villa de Guadalupe (preparatoria)	1

Bitácoras de agua VENDIDAS a las siguientes comunidades del municipio de Villa de Guadalupe, S.L.P. correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2023.

COMUNIDADES	CANTIDAD
La Biznaga	2



AGUA POTABLE
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE., S.L.P.
 Director de Agua Potable **ADMÓN 2021-2024**