



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.  
SECCIÓN: AGUAS POTABLES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE  
2 DE JULIO DE 2024  
ASUNTO: REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO DEL 2024

L.E.P ALEJANDRA VANESA TORRES VAZQUEZ  
SECRETARIA GENERAL DEL H AYUNTAMIENTO  
PRESENTE. -

**SABADO 1.-** \*Se abrió la válvula para la comunidad de Zaragoza de Solís por 11horas para servicio del día.

**DOMINGO 2.-** \*Se abrió la válvula para la comunidad de el Llano de Jesús María a las 5:00 a.m. por 5horas, cerrando a causa de una fuga en la nueva conexión que viene desde la Biznaga en el registro, se arregló y volvimos abrir por 2hrs. Cerrando nuevamente por mala instalación de los contratistas.

**LUNES 3.-** \*Se abrió la válvula en dos ocasiones para la comunidad de Arroyo Seco y fue cerrada a causa de una fuga, hasta quedar controlada, mas no se dio servicio.

- Se reparó en el sector Buenos aires un tubo roto por los contratistas que excavan para la instalación del poste de luz, instalando la parte que fue dañada por una nueva y acomodando dos coples de reparación rápida de 2".
- Se dio servicio al distrito 5 desde 09:00 am. a 03:00pm.
- Se abrió la válvula para la comunidad de el Llano de Jesús María por 5horas en recuperación del domingo que no se pudo dar servicio normal.

**MARTES 4.-** \*Se abrió la válvula para el llenado de la pila alta del Sector Buenos Aires a las 05:00am.

- Se dio servicio al distrito 9 desde las 07:30 am. a 08:40 am.
- Se dio servicio al distrito 8 desde las 08:40 am. a 11:00 am.
- Se dio servicio a la zona más alta del distrito 3 y 4 desde las 08:30am. a 09:40 am.
- Se dio servicio a los distritos 1 y 2 desde las 09:40am. a 02:00pm.
- Se dio servicio al distrito 7 desde las 11:00 am. a 01:00 pm.
- Se dio servicio al distrito 6 desde las 01:00 pm. a 03:00 pm. Con la presión desde la línea general que viene de la comunidad de Jarillas.
- Se dio servicio a los distritos 3 y 4 desde las 02:00pm. a 06:00pm.

**MIERCOLES 5.-** \* Se abrió la válvula para la comunidad de Zaragoza de Solís para servicio del día.

**JUEVES 6.-** \* Se abrió la válvula por 6horas Para las comunidades de San José de la Peña y el Matorral, para el servicio de la semana.

**VIERNES 7.-** \* Se abrió la válvula a las 05:00 am. Del tinaco elevado del Sector Buenos Aires para el servicio del día en sus horarios correspondientes y para el área de arriba de la cantera.

- Se llevó a parchar la llanta de la pipa.

**SABADO 8.-** \* Se abrió la válvula para la comunidad de Zaragoza de Solís, por 11horas para servicio del día.

**DOMINGO 9.-** \* Se abrió la válvula para la comunidad de el Llano de Jesús María a las 06:00 am. Y se

**RECEBIDO**

05/07/2024

VILLA DE GUADALUPE S.L.P

DOMIN. 2024

A. Torres



cerró temporalmente a las 10:00 am. A causa de un reporte de dos fugas en la línea de Arroyo Seco, las cuales fueron atendidas y arregladas, restaurando nuevamente el servicio a las 04:00 pm. quedando en función hasta el lunes a las 03:00 pm. Para el servicio de la semana.

**LUNES 10.-** \* Se dio servicio a comunidad de Arroyo Seco para servicio de la semana.

**MARTES 11.-** \*Se abrió la válvula para el llenado de la pila alta en sector buenos aires, para el servicio del día en sus horarios correspondientes.

- Se dio servicio al área de arriba de la cantera con la presión de la línea general.

**MIÉRCOLES 12.-** \*Se abrió la válvula para la comunidad de Zaragoza de Solís para servicio del día.

**JUEVES 13.-**\*Se abrió la válvula para las comunidades de San José de la Peña, el Matorral y Rancho Nuevo para el servicio de la semana.

- Se cambió una llave de paso ubicada en el puente de la Jarabrava que es útil para desahogo de aire en la línea general, fue quebrada por las vacas, reparándola e instalando una nueva con válvula de escape de aire, clavando palos alrededor con ramas para protección.

**VIERNES 14.-**\*Se abrió la válvula para el llenado de la pila alta en sector buenos aires para el servicio del día en sus horarios correspondientes.

- Se dio servicio al área de arriba de la cantera por dos horas.

**SABADO 15.-** \*Se abrió la válvula para la comunidad de Zaragoza de Solís por 14 horas para servicio del día.

**DOMINGO 16.-** \*Se abrió la válvula para la comunidad de el Llano de Jesús María por 12 horas y fue cerrada a causa de varias fugas en la línea de Arroyo Seco.

**LUNES 17.-** \*Se abrió la válvula para la comunidad de Arroyo Seco por un lapso corto y se cerró por cuatro fugas detectadas, que no se terminaron de arreglar.

- Se llevó 250 litros de hipoclorito de sodio a la comunidad de Jarrillas, para el mantenimiento y purificación del agua que sale del pozo.

**MARTES 18.-**\*Se hizo el llenado del tinaco muy tarde, a causa de que la bomba en el pozo de Jarrillas estaba apagada en falla y ya tarde se dio servicio al sector Buenos aires en sus horarios correspondientes.

- Se limpió el deposito grande de la caja de agua, de acumulación de basura por el tiempo, tallando las paredes y piso con escobas, avanzando un 70% de la limpieza.

**MIÉRCOLES 19.-** \*Se abrió la válvula para la comunidad de Zaragoza de Solís por 12 horas para el servicio del día.

- Se continuo con la limpieza en las cajas quedando terminadas el deposito grande y pequeño, limpiando paredes, piso, sacando la tierra y basura.

**JUEVES 20.-** Se abrió la válvula para la comunidad de El Matorral por 3 horas con un aproximado de 21,000 litros para el servicio de la semana.

**VIERNES 21.-** Se abrió la válvula para el llenado de la pila alta del Sector Buenos Aires para el servicio del día en sus horarios correspondientes.



- Se dio servicio al área de arriba de la cantera por dos horas para el servicio del día.
- Se checaron los tinacos en el auditorio para el evento que tendrán hoy por la noche.
- Se removió el agua llovediza del depósito grande al mediano con un estimado de 45,000 litros y quede listo para la parchada de la geo membrana.

**SABADO 22.-** \*Se abrió la válvula para la comunidad de Zaragoza de Solís por 11 horas para el servicio del día.

**DOMINGO 23.-** \*Se abrió la válvula para la comunidad de el Llano de Jesús María por 34 horas para el servicio de la semana.

**LUNES 24.-** \*Se abrió la válvula para la comunidad de arroyo Seco para llenado de tinacos y un poco en la pila, con línea general que viene de la Biznaga, siendo la primera vez y en prueba de funcionamiento, dando recorrido en observación desde San José de la Punta, Llano de Jesús María y Arroyo Seco.

**MARTES 25.-** \*Se abrió la válvula para el llenado de la pila alta en sector buenos aires para el servicio del día en sus horarios correspondientes.

- Se dio servicio al área de arriba de la cantera con la presión de la línea general que viene de Jarillas.
- Se llenaron los tinacos en el auditorio, utilizando una bomba de agua sumergible desde la pipa.

**MIERCOLES 26.-** \*Se limpiaron de basura los depósitos y se cortó el zacate y hierba que nace en las coyunturas del cemento.

- Se atendió al contrato para la conexión en toma domiciliaria en la calle Guerrero, a nombre de Juana María Peña Ortiz.

**JUEVES 27.-** \* Se abrió la válvula para las comunidades de San José de la Peña, el Matorral, El Muerto y Rancho Nuevo para el servicio del día.

- Se cortó el césped y la hierba dentro de la cerca de los depósitos de agua.

**VIERNES 28.-** \*Se abrió la válvula para el llenado de la pila alta en sector buenos aires, y sector colinas, para el servicio del día en sus horarios correspondientes.

- Se dio servicio al área de arriba de la cantera, con presión de la línea general que viene de la comunidad de Jarillas.

**SABADO 29.-** \*Se abrió la válvula para la comunidad de Zaragoza de Solís, para el servicio del día.

**DOMINGO 30.-** \*Se abrió la válvula para la comunidad de el Llano de Jesús María por 36 horas para el servicio de la semana.

CABE AGREGAR QUE TODOS LOS DIAS DE DOMINGO A SABADO EN SUS HORARIOS CORRESPONDIENTES, SEGUIMOS DISTRIBUYENDO EL VITAL LIQUIDO A TODAS LAS AREAS DE CABECERA MUNICIPAL POR CONDUCTO DE LA RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE. TAMBIEN DE CONTINUO SE CLORAN LOS DEPOSITOS DE AGUA CON HIPOCLORITO DE SODIO., Y SEGUIMOS LLEVANDO AGUA POTABLE EN CAMIÓN PIPA A LAS MUCHAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO



2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí



VILLA DE  
GUADALUPE

QUE NO CUENTAN CON ESTE VITAL LIQUIDO., ASIMISMO LE DAMOS ATENCIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANIA EN EL POZO DEL CARRIL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE SEMANA Y FIN DE SEMANA.

Bitácora de suministro de pipas de agua en **APOYO** a las siguientes comunidades del municipio de Villa de Guadalupe, S.L.P. correspondiente al mes de **JUNIO** del 2024.

COMUNIDADES	CANTIDAD
San José de los Orozco	1
Santa María del Rincón	1
El Refugio	1
La Tinajuela	1
Santa Rosalía del Centro	1
La Presita	1
La Presa	1
La Biznaga	1
Morelos	1
La Punta	1
Buenavista	1
Puerto de Magdalenas	1
Rancho Nuevo	1
San José de la Oscura	1
Zaragoza de Solís	1
El Caudillo	1
Magdalenas	1
San Antonio de los Regalados	2



2024, Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí



Bitácoras de pipas de agua **PARTICULARES** a las siguientes comunidades del municipio de Villa de Guadalupe, S.L.P. correspondiente al mes de **junio** del 2024.

COMUNIDADES	CANTIDAD
La Presita	1
San Antonio de los Regalados	1
Puerto de Magdalenas	4
Morelos	1

C. AURELIO PÉREZ S.

Director de agua potable



AGUA POTABLE  
DEL H. AYUNTAMIENTO  
VILLA DE GPE., S.L.P.  
ADMÓN 2021-2024

VILLA DE  
GUADALUPE

JUNTOS PARA UN DESARROLLO

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024